



Anfragenbeantwortung vom 08.08.2019

Name der Auftraggeberin: Marktgemeinde Maria Enzersdorf
Rathaus, Hauptstraße 37
2344 Maria Enzersdorf

Bezeichnung des Auftrags: Erneuerung und Wartung der öffentlichen Beleuchtung
Maria Enzersdorf (Bauftrag)

Geschäftszahl des Auftrags: 9110008623673-110719

Nach Bekanntmachung des gegenständlichen Vergabeverfahrens wurden bisher folgende Fragen gestellt:

Frage 1:

Ist die NEMA-Buchse LVS 17: *"Die an einer universellen 7-poligen ANSI-NEMA-Buchse montierten Leuchtencontroller enthalten alle Hard- und Software für ein unabhängiges Setup. Der Inbetriebnehmer muss die Position jeder Leuchte nicht manuell erfassen."* schon vorhanden oder kommt diese neu?

Antwort 1:

Der Leuchten Controller für den 7 poligen Nema-Sockel ist in Position 11 11 33 75 C anzubieten, dieser hat ein eingebautes GPS und positioniert sich selbst.

Es müssen jedoch in der Web-Oberfläche zusätzliche Justierungsmaßnahmen gesetzt werden.

Frage 2:

Bitte um möglichst zeitnahe Benennung von Hersteller und Type der EVG aus den Positionen 11.11.33.71 A bis D.

Antwort 2:

Es sind in den Positionen 11.11.33.71 A bis D die angeführten Leitprodukte oder gleichwertige Produkte anzubieten, wobei der Nachweis der Gleichwertigkeit dem Bieter obliegt, widrigenfalls das Leitprodukt als angeboten gilt (Teil A Rz 4 der Ausschreibungsunterlage).

Bestehend sind TRIDONIC Vorschaltgeräte mit 50/70W verbaut. Es werden damit Natriumdampfhochdrucklampen angesteuert.

HINWEIS:

Die Anfragebeantwortungen stellen einen integrierenden Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen dar.